


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 15»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
МАОУ ООШ №15
 Голубкова Е.Б.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАОУ ООШ №15
Протасова Ю.Н.

Пр. № 59 от 30.08.19



ПОЛОЖЕНИЕ № 75
о противопожарном режиме в школе
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть

Дата разработки июнь 2019 года

Место разработки МАОУ ООШ № 15

Разработчик комиссионно

г. Сысерть

Положение о противопожарном режиме в школе

1. Общие требования по противопожарной безопасности

1.1. Противопожарный режим в школе должен отвечать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ с изменениями.

1.2. Каждый работник школы обязан: четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию, содержать в исправности первичные средства пожаротушения.

1.3. Все обучающиеся должны знать и неуклонно выполнять требования инструкции.

1.4. Дороги и проезды следует поддерживать в исправном состоянии, по ним должен быть обеспечен свободный проезд к любому зданию.

1.5. В классах, спортивном зале, коридорах и т.д. все проходы, эвакуационные выходы, тамбуры, лестницы, подступы к материалам, средствам пожаротушения, средствам связи и пожарной сигнализации всегда должны быть свободными. На лестничных клетках здания запрещено устраивать рабочие и складские помещения, устанавливать оборудование, препятствующие передвижению людей. На территории школы нельзя разводить костры.

1.6. Во время массовых мероприятий в школе (на вечерах, при проведении елок) необходимо тщательно выполнять правила пожарной безопасности, ответственные согласно приказу директора.

1.7. Выходы надлежит содержать в исправном состоянии. В помещениях, где проводятся массовые мероприятия, запрещается курить, устанавливать в проходах стулья, закрывать на замки двери эвакуационных выходов, закрывать окна помещений ставнями, решетками, посторонними предметами впускать в помещение людей, в количестве, превышающим расчетное. Ответственность за проведение массовых мероприятий возложена на директора школы, без разрешения которого такие мероприятия проводить запрещено. Директор назначает дежурных, проинструктированных о правилах пожарной безопасности.

1.8. Дежурный обязан проверить наличие средств пожаротушения, проконтролировать свободны ли эвакуационные выходы, лестницы, коридоры общего пользования и подходы к средствам пожаротушения, состояние электропроводки и выключение электроприборов, в случае возникновения пожара, или загорания вызвать пожарную команду и действовать в соответствии с планом эвакуации людей, организовать тушение пожара имеющимися в наличии средствами. По окончании дежурства дежурный по школе должен еще раз проверить противопожарное состояние школы, принять меры по устранению выявленных недостатков, информировать администрацию школы о нарушениях противопожарного режима.

1.9. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности или в невыполнении противопожарных мероприятий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности и возникновению причиненного ущерба.

1.10. К первичным средствам пожаротушения относятся простейшие приборы, используемые при возникновении пожара. К ним относятся ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, песок, кошма или асбестовое покрывало, пожарный инвентарь. Эти средства применяются тушения загораний и пожаров в начале их возникновения, а также для разборки конструкций в ходе тушения.

1.11. Самое распространенное средство тушения пожаров - вода. Небольшие участки возгорания посыпают песком или накрывают покрывалом из ткани. В этом случае прекращается доступ воздуха в зону загорания, сбивается пламя и горение приостанавливается.

1.12. Весь пожарный инвентарь: огнетушители, противопожарные полотна, грубошерстные покрывала, высушенный песок, ведра должны находиться в постоянной готовности к применению.

1.13. При загорании изоляции проводов или обмоток электродвигателей прежде всего надо обесточить электрическую сеть. Тушить пожары на электроустановках, находящихся под напряжением, при помощи воды или пенного огнетушителя недопустимо, для этого нужно использовать углекислотные или порошковые огнетушители. Приводить огнетушитель в действие следует по возможности ближе к месту очага пожара, но не ближе 1 метра. Для тушения лесоматериалов или столярных изделий применяют воду.

1.14. Передвигаться в задымленном помещении следует вдоль стен и согнувшись, поскольку внизу дыма меньше. Для облегчения дыхания рот и нос прикрывают платком, смоченным в воде. Загоревшуюся одежду на человеке тушат путем накрывания его какой-либо тканью или одеждой, прекращающей доступ воздуха.

1.15. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.16. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.17. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

1.18. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.19. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.20. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.21. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.22. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.23. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается

2.1. Разводить костры и сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу) и др. лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и др. легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки).
- 2.11. Проводить огневые, сварочные и др. виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа, наряда-допуска на проведение огневых работ.
- 2.12. Проводить уборку помещений с помощью бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и др. способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара

Дежурный учитель и дежурный администратор обязаны:

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 112.
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре, произвести дополнительно к речевому оповещателю пожарной сигнализации **ТРИ ДЛИННЫХ ЗВОНКА**, сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику о возгорании.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы для эвакуации людей из здания.
- 3.4. Обеспечить встречу пожарных подразделений с указанием кратчайшего подъезда к очагу пожара, сообщить о технических и технологических особенностях школы, особо опасных участков и т.п.
- 3.5. Отключить электросеть в электрощитовой, повернув общий рубильник вниз и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током в помещении школы. Ключ от электрощитовой хранится в канцелярии в шкафчике.
- 3.6. Покидая помещение или здание, выключить все электроприборы, вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.7. Учителям быстро, без паники и суеты эвакуировать детей на спортивную площадку школы, проверить по спискам наличие детей и доложить руководителю. В холодное время года детей после проверки по указанию руководителя разместить в бассейн «Адмирал».
- 3.8. Выставить посты безопасности на входы в здание школы, тем самым исключив попадание посторонних людей в помещение школы.
- 3.9. Силами работников школы приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.10. Запасные выходы закрывать на легко открываемые запоры (шпингалеты и т.п.).
- 3.11. Общее руководство по эвакуации людей и тушению пожара осуществляет директор школы.